

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

Postępowanie prowadzone jest na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. podstawa prawna: art. 364 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
Siedziba: 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
Telefon: 82 / 565 34 51, faks: 82 / 565-31-30
Strona internetowa: www.mpec.chelm.pl e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Regon: 110070886,
NIP: 563-000-08-43
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7⁰⁰ – 15⁰⁰

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Chełmie*.
2. Postępowanie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, gdzie planowana wartość zamówień dla tych dostaw jest wyższa od kwoty 130 000 złotych a nie przekracza progów unijnych.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
4. Treść *Regulaminu* dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.mpec.chelm.pl.
5. Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.mpec.chelm.pl.
6. Treść *Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Chełmie* dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.mpec.chelm.pl.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy**.
2. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 - Formularzu cenowym.**
3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **38420000-5, 38550000-5.**
4. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących całość zamówienia lub ofert częściowych na wybrane Zadanie (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2).**
5. Wykonawca powinien wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku A do SWZ – „Wytycznych doboru i stosowania urządzeń w węzłach ciepłych projektowanych i budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chełmie”.
Ponadto w przypadku ciepłomierzy (Zadanie nr 2), oferowane urządzenia winny spełniać warunek współpracy licznika ciepła z poz. 1 z systemem oprogramowania LUMEL-CIEPŁO po protokole LUMBUS i MODBUS w standardzie RS 485 oraz kompatybilności modułu radiowego z poz. 2 w standardzie Wirelles M-Bus z modułem komunikacyjnym APT-VERTI-1 firmy APATOR, w inkasenckim systemie zdalnego odczytu danych pomiarowych z przeliczników wskazujących Faun i ciepłomierzy Elf na aplikację INKASOID.
6. **Wszystkie ciepłomierze, jak również towarzyszące im baterie muszą być wyprodukowane w 2022r.**
7. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
8. **Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.**

IV. Termin i sposób wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 - a) **Zadanie nr 1 - do dnia 29 lipca 2022r.**
 - b) **Zadanie nr 2 - do 25 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
2. Ciepłomierze będące przedmiotem zamówienia powinny:
 - 1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych:
 - a) w ustawie Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 roku i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (tj. Dz. U. 2021 poz. 2068 z dn. 17.11.2021),
 - b) w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z dn. 03.08.2020).
 - 2) posiadać wymagane dopuszczenia, poświadczenia zgodności, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE.
3. **Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówione ciepłomierze lub/i regulatory różnicy ciśnień wraz dokumentami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi w języku polskim.**